

ES prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 v platném znění

Označení dokumentu: ES-RRJ-RRJ-03-C

My, JESY, spol. s r.o.
Na Cvičírňě 188, 267 27 Liteň, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Řada regulačních rozváděčů

typ/model: RRJ – viz příloha

výrobce: JESY, spol. s r.o.
Na Cvičírňě 188, 267 27 Liteň, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami a nařízeními vlády (NV, ve znění pozdějších předpisů) a číslo EU směrnice:

České normy

ČSN EN 61439-3:2012 včetně změn
ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 včetně změn
NV 17/2003 Sb. v platném znění

Evropské normy

EN 61439-3:2012 including amendments
EN 61439-1:2011 including amendments
2006/95/EC – including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika

zkoušel/certifikoval daný výrobek a vydal:
EZÚ certifikát č. 1150504 dne 14. 7. 2015
EZÚ zkušební protokol č. 502138-01/01 ze dne 30. 6. 2015

Místo vydání: Liteň

Datum vydání: 19. 8. 2015

Jméno a funkce zástupce výrobce, podpis:

František Pop, jednatel

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
 ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
 INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150504

Výrobek: Řada regulačních rozváděčů

Typ: RRJ (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400/230 V, 50 Hz, 200 kW, do 10 kA, IP 54/00

Objednavatel: JESY, spol. s r.o.
 Na Cvičimě 188, 267 27 Liteň, Česká republika

Výrobce: JESY, spol. s r.o.
 Na Cvičimě 188, 267 27 Liteň, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 502138-01/01 ze dne: 30.06.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
 ČSN EN 61439-3:12,
 ČSN EN 61439-1 ed.2:12 čl. 5,6,10.1,10.2.6,10.3,10.4,10.10,10.9,10.5.2,10.11,10.2.3.1,10.2.3.2,10.11.2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 502138 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2018

14.7.2015

V Praze dne

Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček
 Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



502138-01

Příloha – typový klíč

RRJ rrrr iii kk c p

Řídicí systém

- 0 bez řídicího systému
- 1 řídicí systém JESY
- 2 řídicí systém jiného výrobce

Způsob chlazení

- 0 přirozené
- 1 nucené

IP kód krytí

30	55
40	65
54	

Maximální typově schválený jmenovitý proud

010	10 A
040	40 A
063	63 A
125	125 A
250	250 A

Kód velikosti a typu rozvodnice nebo rozváděčové skříně

L112	1006	Z218
L118	1208	Z312
L212	1608	Z318
L218	1808	Z324
L312	1810	Z424
L318	1812	Z433
L418	2008	Z524
K112	2010	Z533
K212	2012	Z624
K312	A112	Z633
3025	A118	S001
4030	A212	S104
4040	A218	S112
4060	A312	S118
5040	A412	S212
6050	Z112	S218
7050	Z118	S312
8060	Z212	S318